



УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

П Р И К А З

от 02.10.2017 № 84

О внесении изменения в разрешение от 20.06.2015 №RU37304000-039-2015
на строительство 54-квартирного жилого дома по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Владимирская - Московская

В связи с уточнением проектных характеристик строящегося объекта

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в разрешение от 20.06.2015 №RU37304000-039-2015 на
строительство 54-квартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г.
Кохма, ул. Владимирская-Московская следующее изменение:

характеристику объекта после слов «металлочерепицы.» дополнить двумя
абзацами следующего содержания:

«Проектируемы подземный газопровод выполнить из труб \varnothing 108x4,0 мм по
ГОСТ 10704-91*, надземный газопровод выполнить из труб \varnothing 108x4,0 мм, \varnothing 89x3,5
мм, \varnothing 76x3,5 мм, \varnothing 76 x 3,5мм и \varnothing 57x3,5 мм по ГОСТ 10704-91*, и труб \varnothing 32x3,2
мм по ГОСТ 3262-75*.

Врезку проектируемого газопровода \varnothing 108x4,0 мм выполнить в ранее
запроектированный подземный газопровод низкого давления I категории
 \varnothing 108x4,0 мм.»

Заместитель главы администрации
городского округа Кохма,
начальник управления



В.Я. Корень